



B-G-U Hirschgasse 1 75392 Deckenpfronn

Ust.-ID-Nr. DE 145 145 784

Ingenieurbüro Henne
z. Hd. Herrn Hägele
Bahnhofstraße 20
71063 Sindelfingen

Es schreibt Ihnen: Dr. Michael Wilhelm
wilhelm@b-g-u.de

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Sachbearbeiter

Datum

Dr. Wi

08.03.2023

Betr.: BV Norma in Ostelsheim / TÖB; Ergänzung zu unserem Untersuchungsbericht
Nr. 210614 vom 23.06.2021

Sehr geehrter Herr Hägele,

Wie in unserem Untersuchungsbericht Nr. 210614 beschrieben, handelt es sich bei dem bestehenden Feuchtgebiet um ein Kleinvorkommen mit kleinem Einzugsgebiet. Es besteht daher die beschriebene Empfindlichkeit gegen bauliche Eingriffe. Folgende Maßnahmen sind daher zwingend zu beachten:

- Einschnitte unterhalb 455,0 m NN machen eine Abschottung/Abdichtung erforderlich
- Stützmauern sind wasserdicht auszuführen
- Temporäre und dauerhafte Eingriffe in die Bereiche mit Grundwasser bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis der zuständigen unteren Wasserbehörde.

Bezüglich des Charakters des Kleinstbiotops ist aus geotechnischer Sicht außerdem auf mögliche Auswirkungen des Klimawandels mit lange anhaltenden Dürreperioden und heißen Sommern hinzuweisen. Derartige Erscheinungen sind in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten. Bereits hierdurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wasserausstritte – auch ohne bauliche Maßnahmen – zumindest zeitweise versiegen werden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dr. Michael Wilhelm